

# CERTYFIKAT Nr 104/18/Z

## Zgodności z Europejską Dyrektywą

Akronim Programu Certyfikacji – PDCWPA

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: P.P.H.U. "AWEX" Rafał Stanuch  
Masłomiąca, ul. Długa 39, 32-091 Michałowice

Nazwa i adres producenta: P.P.H.U. "AWEX" Rafał Stanuch  
Masłomiąca, ul. Długa 39, 32-091 Michałowice

Miejsce produkcji: P.P.H.U. "AWEX" Rafał Stanuch  
Masłomiąca, ul. Długa 39, 32-091 Michałowice

Nazwa wyrobu: Oprawa oświetlenia awaryjnego OUTDOOR LED  
220-240V, 50-60Hz, kl. I, IP66 wg załącznika

**W/w wyrób spełnia wymagania norm zharmonizowanych z Dyrektywą  
Niskonapięciową 2014/35/UE**

Ocenę zgodności z ww. Dyrektywą dokonano na podstawie:

- wyników badań w zakresie normy zharmonizowanej:  
PN-EN 60598-1:2015-04+AC:2016-02 (IDT EN 60598-1:2015/AC:2016),  
PN-EN 60598-2-22:2015-01+AC1:2015-10+AC:2016-07+AC:2016-11  
(IDT EN 60598-2-22:2014/AC:2015/AC:2016-05/AC:2016-09) wg Sprawozdania z badań  
nr B/2018/156/1-8 z dnia 20.07.2018 r. wykonanego przez Laboratorium Badawcze i Wzorujące  
„ZETOM” Katowice.
- wyników inspekcji warunków organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostkę certyfikującą  
„ZETOM” Katowice wg Raportu nr 76/2018 z dnia 03.07.2018 r.

**Prawo do stosowania certyfikatu obejmuje okres od 31.08.2018 r. do 30.08.2023 r.**

i dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI



dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU

  
mgr inż. Edward Makiela

Katowice, dnia 31.08.2018 r.

**Załącznik**  
do Certyfikatu nr 104/18/Z  
z dnia 31.08.2018 r.

Zestawienie odmian opraw OUTDOOR LED

KOD OPRAWY	MOC OPRAWY	KOD MODUŁU AWARYJNEGO	CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM [h]	TRYB PRACY	SPOSÓB TESTOWANIA OPRAWY	SYMBOL KOLORU OPRAWY
ODB ODS***	3x1W	B C E	1 2 3	SE	X	GR WH BL OC
		B C	1 2 3	SA	X	
		B C E	1 2 3	SE	PT	
		B C	1 2 3	SA	PT	
		B C E*	1 2 3	SE SA	AT	
		B	1 2 3	SE SA	RS RU RW	
		F G Z**	-	-	CB CB/CBS CB/ADS CB/ADL CB/ADE CB/ADP	
		-	-	-	FZLV	

Oznaczenia modułów:

B – Uniled BM

C – Uniled BMA

E – Uniled NC

F – Uniled CB

G – Uniled CB-H

ADS – moduł adresowy ADS20

ADL – moduł adresowy ADL20

SE – awaryjna (ciemna)

SA – sieciowo – awaryjna (jasna)

AT – autotest

PT – przycisk testu

RS – rubic system

RU – Rubic system

RW – RUBIC SYSTEM

CB – centralna bateria

CBS – centralna bateria (Awex)

FZLV – centralna bateria 24V

ODB – oprawa OUTDOOR LED DUŻA

ODS – oprawa OUTDOOR LED MAŁA

GR – korpus w kolorze szarym

WH – korpus w kolorze białym

BL – korpus w kolorze czarnym

OC – pozostałe kolory

3x1W – moc źródła światła

\* - tylko praca awaryjna (SE)

\*\* - oznaczenie Z występuje tylko przy zastosowaniu modułów ADE, ADP

\*\*\* - oprawa o oznaczeniu ODS oraz OS występuje tylko w wersji do centralnej baterii (CB i FZLV)

---


DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI



dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU



mgr inż. Edward Makiela